

Analyserapport nr. 20250115/006
15. januar 2025
Blad 1 af 1



DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur			13,9 °C	Prøvested: Køkken Gl. Præstevej 2	
Lugt*			Ingen lugt	Prøvedato: 2025-01-07 Kl. 08:35	
Smag*			Normal	Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Farve*			Let gullig		
Udseende*			Klar		
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE S _r
Kimtal v. 22°C CFU/mL			4	200	DS/EN6222:2000, MM0005 0,15
BactiQuant (Kimtal, total) RFU			62		BactiQuant*
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE U _{rel}
Farvetal Pt mg/l			13	15	DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU			0,10	1	DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH			7,4	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m			62,0	250	DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l			0,018	0,2	DS225:1939 mod. 10%
Ilt O ₂ mg/l			6,7		DS/EN ISO 17289:2014, M022 5%

Opflg. på prøve af 2025-01-07 rapport nr. 20250115/005

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S ; Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*