

Analyserapport nr. 20210414/008
14. april 2021
Blad 1 af 1



DIREKTE UNDERSØGELSE										
Temperatur		7,4	°C					Prøvested:	Pibe Mølle Rørmosevej 103	
Lugt*		Ingen lugt							Prøvedato:	2021-04-08 Kl. 10:40
Smag*		Normal							Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Farve*		Ingen								
Udseende*		Klar								
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾		METODE		S_r	
Kimtal v. 22°C		pr.ml	6	200		DS/EN6222:2000, MM005		0,1		
BactiQuant (Kimtal, total)		RFU	328			BactiQuant*				
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾		METODE		U_{rel}	
Farvetal		Pt mg/l	12	15		DS/EN7887:2012, M035		15%		
Turbiditet		FNU	0,29	1		DS/EN7027:2016, M036		5%		
pH		pH	7,4	7 – 8,5		DS/EN ISO 10523:2012, M051				
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	61,4	250		DS/EN27888:2003		2%		
Jern, total		Fe µg/l	0,084	0,2		DS225:1939 mod.		10%		
Ilt		O ₂ mg/l	6,1			DS/EN 5814:2012, M022		5%		

Opflg. på prøve af 2021-04-08 rapport nr. 20210414/007

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*